



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № ДС-84(Е1) 22.10.2017

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, ул. Вермишева, д. 17а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1918 кв.м  
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да 12281 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2008
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)  
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
 краткое наименование МБДОУ детский сад комбинированного вида №84
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Вермишева, д. 17а
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа город Елец
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12, корп. а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
- 2.2 Виды оказываемых услуг Присмотр и уход за детьми  
на объекте
- 2.3 Форма оказания услуг
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность:  
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 294 вместимость 280 пропускная способность 280
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
От остановки общественного транспорта на улице Орджоникидзе по пешеходной дорожке до поворота между домами 12 и 6 до объекта по  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.  
 3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде неровного дорожного покрытия  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
-------	---	---

1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К), ДУ-И(О, Г)ВНД-И(С)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С, Г)
13	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,С,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 13, 14, 15, 16, 40, 27, 42, 43, 44->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 27, 38, 13->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 12, 5, 17, 28, 46, 56->увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 10, 14, 46, 48, 25, 33->увеличить дверной проем до 90 см.

6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 10, 9, 2, 3, 19, 20, 31, 30, 48, 53->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 2, 3, 8, 7, 43, 36, 27, 28, 16, 17->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 31->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы
9	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо выровнять зону пешеходной дороги, оборудовать съезды для кресла-коляски
10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан,

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О), ДЧ-И(С), ДУ-И(К,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4 Для принятия решения

Согласование

*его организации, дата), прилагается:*

#### 4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 22.10.2017

2. Акта обследования объекта: № акта ДС-84(Е1) 22.10.2017

от 22.10.2017

3. Решения Комиссии:

от

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С. \_\_\_\_\_