



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № ДС-84(Е2) 22.10.2017

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, ул. Путейская, д. 10а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 315,4 кв.м  
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да 1984 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)  
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №84 города Ельца "Радуга"  
 краткое наименование МБДОУ детский сад №84 г. Ельца "Радуга"
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Вермишева, д. 17а
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа город Елец
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12, корп. а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
- 2.2 Виды оказываемых услуг Присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг \_\_\_\_\_
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность:  
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 45 вместимость 45 пропускная способность 45
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

От остановки общественного транспорта на улице Путейской по направлению движения транспорта до поворота между домами до объекта по меж дворовым автомобильным дорогам

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 18 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: \_\_\_\_\_  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г,У)ВНД-И(С)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
8	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г,У), ВНД-И(К,С)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха, установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать пандус, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину тамбура до 2,2 м., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: 24->предусмотреть наличие тактильных направляющих
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 5->увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 7, 16, 17->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение тексофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
8	Путь следования к объекту	Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется



9	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха, установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать пандус, увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину тамбура до 2,2 м., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение тексофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
---	--------------------	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ  
в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Подпрограмма 6. "Доступная среда".

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
ДП-И(О), ДЧ-И(С), ДУ-И(К,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 22.10.2017
2. Акта обследования объекта: № акта ДС-84(Е2) 22.10.2017 от 22.10.2017
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С. \_\_\_\_\_